

# PRESTATIEVERKLARING

Nr. DoP0001

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:**  
DTC Power Interface unit type BKE2020K02338.01 230Vac > 24Vdc/90mA max
2. **Beoogd(en) gebruik(en):**  
Power en Interface unit tussen FIREX brandmelder (type KF20 & KF20R) en vrijloopdeurdranger met een houdspoel van 24V en maximaal 2W (90mA).
3. **Fabrikant:**  
Urban Mobility Systems  
Galliërsweg 16 -18  
5349 AT Oss  
Nederland
4. **Gemachtigde:**  
-
5. **Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**  
AVCP 3
6. **Geharminiseerde norm:**  
EN61000-4-2,3,4,5,6,11  
**Aangemelde Instanties:**  
-
7. **Aangegeven prestaties:**

Omschrijving	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Electrostatic discharge immunity test. Basic EMC publication	pass	EN61000-4-2
Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test	Pass	EN61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test	Pass	EN61000-4-4
Surge immunity test	Pass	EN61000-4-5
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields	Pass	EN61000-4-6
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests	pass	EN61000-4-11

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 3052011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend namens de fabrikant door Lars Kool CEO/CTO te Oss op de datum van afgifte 09/10/2020.

Name : Lars Kool  
 Position : CEO/CTO  
 Place : Oss  
 Date : 01-11-2020

